

玉群環境科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第120號
地址：台中市西屯區工業區38路210號4F之1
行程代碼：JCWA24090095

電話：(04)2350-6159
傳真：(04)2350-6327
報告編號：JC113W1653A

水質樣品檢測報告

客戶名稱：久裕興業科技股份有限公司
受測單位：久裕興業科技股份有限公司
業別：金屬基本工業
採樣單位：玉群環境科技股份有限公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第120號)
採樣地點：台中市大雅區西寶里昌平路四段462巷9號
採樣方法：NIEA W109.53B

專案編號：JC113W1653
檢測目的：定檢申報
採樣日期：113年09月24日
收樣日期：113年09月24日17時30分
報告日期：113年10月21日
聯絡人：翁毓貞

樣品編號		W113092405-03		
樣品特性		液體		
採樣時間		11:01~11:11		
測試值	樣品名稱	放流水		
檢測項目	單位	檢測方法		備註
水溫	°C	30.3	NIEA W217.51A	現場測試
氫離子濃度指數(pH)	—	8.0 (30.3°C)	NIEA W424.53A	現場測試
水量	CMH	0.1	—	廠商提供
懸浮固體	mg/L	9.1	NIEA W210.58A	
化學需氧量	mg/L	5.0	NIEA W515.55A	
油脂(正己烷抽出物)	mg/L	<0.5	NIEA W505.54B	
氟鹽	mg/L	0.16	NIEA W413.52A	
硝酸鹽氮	mg/L	2.48	NIEA W452.52C	
硼	mg/L	0.07	NIEA W404.53A	
鋅	mg/L	0.09	NIEA W306.55A	
鎳	mg/L	N.D.	NIEA W306.55A	MDL=0.027
總鉻	mg/L	N.D.	NIEA W306.55A	MDL=0.042
砷	mg/L	N.D.	NIEA W434.54B	MDL=0.0004

備註：

- 1.本報告共2頁，分離使用無效。
- 2.測試值低於方法偵測極限(MDL)之測定以"N.D."表示，並註明其方法偵測極限值。
- 3.測試值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製，部份擷取或作為宣傳廣告之用。
- 5.到廠起~訖：10:51~11:52。
- 6.本報告已由核可之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：黃小珊(JCI-06)

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：玉群環境科技股份有限公司
負責人(簽章)：許世殷
檢驗室主任(簽名蓋章)：

報告專用章
玉群環境科技股份有限公司
負責人：許世殷
檢驗室主任：林政璋

玉群環境科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第120號
地址：台中市西屯區工業區38路210號4F之1
行程代碼：JCWA24090095

電話：(04)2350-6159
傳真：(04)2350-6327
報告編號：JC113W1653 A

水質樣品檢測報告

客戶名稱：久裕興業科技股份有限公司
受測單位：久裕興業科技股份有限公司
業別：金屬基本工業
採樣單位：玉群環境科技股份有限公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第120號)
採樣地點：台中市大雅區西寶里昌平路四段462巷9號
採樣方法：---

專案編號：JC113W1653
檢測目的：定檢申報
採樣日期：113年09月24日
收樣日期：113年09月24日17時30分
報告日期：113年10月21日
聯絡人：翁毓貞

樣品編號		W113092405-01	W113092405-02	檢測方法	備註
樣品特性		液體	液體		
採樣時間		11:14~11:19	11:30~11:37		
測試值	樣品名稱	WM01	WM02	檢測方法	備註
檢測項目	單位	原廢水	原廢水		
水溫	°C	30.7	30.6	NIEA W217.51A	現場測試
氫離子濃度指數(pH)	—	7.9 (30.7°C)	7.9 (30.6°C)	NIEA W424.53A	現場測試
水量	CMH	0.095	0.005	—	廠商提供
懸浮固體	mg/L	<2.5	<2.5	NIEA W210.58A	
化學需氧量	mg/L	14.3	8.9	NIEA W515.55A	
油脂(正己烷抽出物)	mg/L	0.8	1.3	NIEA W505.54B	
氟鹽	mg/L	1.70	1.66	NIEA W413.52A	
硝酸鹽氮	mg/L	2.05	1.95	NIEA W452.52C	
硼	mg/L	0.13	0.13	NIEA W404.53A	
鋅	mg/L	0.03	0.03	NIEA W306.55A	
鎳	mg/L	N.D.	N.D.	NIEA W306.55A	MDL=0.027
總鉻	mg/L	N.D.	N.D.	NIEA W306.55A	MDL=0.042
砷	mg/L	N.D.	N.D.	NIEA W434.54B	MDL=0.0004

備註：

- 1.本報告共2頁，分離使用無效。
- 2.採樣未符合方法。
- 3.測試值低於方法偵測極限(MDL)之測定以"N.D."表示，並註明其方法偵測極限值。
- 4.測試值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製，部份擷取或作為宣傳廣告之用。
- 6.到廠起~訖：10:51~11:52。
- 7.本報告已由核可之報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：黃小珊(JCI-06)

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：玉群環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：許世殷

檢驗室主任(簽名蓋章)：

報告專用章
玉群環境科技股份有限公司
負責人：許世殷
檢驗室主任：林政璋

專案編號：JC113W1653


專案名稱：久裕興業科技股份有限公司




採樣情形:WM01原廢水



採樣情形:WM02原廢水



採樣情形:放流水



採樣情形:放流水